

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 250 S2-B1-F2-IP55-Y2 75/3000-IM2001

1	Мощность, кВт	75
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	94
5	Cosφ	0.91
6	Ток, А	133,37/76,79
7	Ip/In	7.5
8	Мр/Мп	2
9	Мтах/Мп	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6316
16	Задний подшипник	6314
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (2001/2081)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика
22	Токоизоляция	Токоизолированный подшипник с неприводной стороны

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

Габаритный чертёж




В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------



И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	И.О. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	И.О. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------